


Граница балансовой и эксплуатационной ответственности за тепловые сети между ПАО «Башинформсвязь» и ООО «Теплоэнерго»

Бульвар Мира



Границей балансовой и эксплуатационной ответственности являются ответные фланцы запорной арматуры в ТК-37,37а. За тепловую сеть от ответных фланцев задвижек в ТК-37,37а в сторону Потребителя и внутренние системы теплоснабжения зданий ответственность несет Потребитель.

Условные обозначения:

— Т/сеть «Потребителя»

— Т/сеть ООО «Теплоэнерго»

Теплоснабжающая организация:

Потребитель:

М. П.

М.П.


подпись

Р.З. Акбашева

подпись



СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО _____ Н.В.Елфимова

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности за тепловые сети между ПАО «Башинформсвязь» и ООО «Теплоэнерго»



Границей балансовой и эксплуатационной ответственности являются ответные фланцы запорной арматуры в ТК-60. За тепловую сеть от ответных фланцев задвижек в ТК-60 в сторону Потребителя и внутренние системы теплоснабжения зданий ответственность несет Потребитель.

Условные обозначения:

-  Т/сеть «Потребителя»
 Т/сеть ООО «Теплоэнерго»

Теплоснабжающая организация:

Потребитель:

М. П.

М.П.

подпись

Р.З. Акбашева

подпись

СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО _____ Н.В.Елфимова